



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**ЗАО «Самарские городские
электрические сети»**

Гагарина ул., д. 22, Самара, 443079
телефон (846) 260-40-36, факс (846) 926-51-47

Генеральному директору
ООО «Промбезопасность»
Кибардину Вадиму Юрьевичу

Копия ВСР

17.01.2013 № 156/6
На № 7583 от 28.12.2012

T1376 от 12.12.2012



ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

на временное присоединение мощности стройплощадки

Временное электроснабжение стройплощадки **трехсекционного жилого дома №11 (по генплану) по 5 Просеке** мощностью **100 кВт** по адресу **Самара, Октябрьский Р-Н, 5 Просека** разрешается от **РП-620**, центр питания ПС-220/110/6 кВ Солнечная при условии:

1. Установить КТП-6/0,4кВ с трансформатором мощности 100кВА, номинальным напряжением 6/0,4кВ.
2. Для питания КТП-6/0,4кВ проложить кабельную или кабельно-воздушную линию 6кВ от ТП-6171, которую завести под одни болты сек.1 яч.№5 КЛ-6кВ на направление ТП-6172 1с.
3. Учет электроэнергии установить по согласованию с ЗАО «СГЭС».
4. Проект электроснабжения согласовать с ЗАО «СГЭС».
5. Включение будет произведено после представления акта разграничения, списка лиц, допущенных к оперативным переговорам и заключения договора электроснабжения.

Срок действия технических условий 2 года.

Генеральный директор

А. В. Серов

Никольская Г.Я.
☎ 260-33-81